

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования	13.03.2025
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Код учреждения	172ZШ672
ИНН	3305016071
КПП	330501001
Период формирования	2024
Сформировано	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 3305016071 КПП 330501001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам	Осуществление федерального государственного надзора в области гражданской обороны	27.05.2024 - 07.06.2024	нет	
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области	Осуществление федерального государственного надзора в области гражданской обороны	12.11.2024 - 25.11.2024	нет	

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области) Территориальный отдел в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах	Профилактический визит	07.11.2024 - 07.11.2024	нет	
Прокуратура Российской Федерации Прокуратура Владимирской области Ковровская городская прокуратура	Проведение проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности	09.12.2024 - 09.12.2024	<p>1. Отсутствуют сведения о проведении не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц.</p> <p>2. Отсутствуют сведения о проведении не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний ограждений на крыше.</p> <p>3. Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p> <p>4. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в целом неисправна и не выполняет свои функции в полном объеме.</p> <p>5. Отсутствует огнезащитная обработка деревянных конструкций.</p> <p>6. Отсутствует огнезащитная обработка драпировки в зрительном зале.</p>	<p>1. Устранено</p> <p>2. Устранено</p> <p>3. Устранено</p> <p>4. Устраняется</p> <p>5. Устранено</p> <p>6. Устранено</p>